

**UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“
VANDENS TYRIMŲ LABORATORIJA**

NUOTEKŲ IR PAVIRŠINIO VANDENS TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 370

2022 m. kovo 30 d.

Mėginio paėmimo vieta: Jotainių socialinės globos namai, Dvaro g.1, Panevėžio raj.raj.
(pavadinimas, adresas)

Mėginio registracijos Nr.	Mėginio paėmimo			Mėginio rūšis	Nustatomi parametrai	Nustatyta koncentracija	Matavimo vnt.	Matavimo metodas
	Vieta	Data	Laikas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1015	Prieš valymą	2022-03-23	09:00	N	BDS ₇	222	mg/l O ₂	LAND 47-1:2007
					Bendras azotas	36,4	mg/l	Skaičiavimo būdas
					Bendras fosforas	3,65	mg/l	LAND 58-2003
1016	Po valymo	2022-03-23	09:10	N	BDS ₇	5,7	mg/l O ₂	LAND 47-1:2007
					Bendras azotas	4,97	mg/l	Skaičiavimo būdas
					Bendras fosforas	0,964	mg/l	LAND 58-2003

LEIDIMAS Nr.1 AT – 272 atlikti taršos šaltinių išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose laboratorinius tyrimus ir matavimus ir imti ėminių laboratoriniams tyrimams atlikti.
Bendro azoto rezultatas apskaičiuotas sudedant Kjeldalio azoto, nitritų azoto ir nitratų azoto rezultatus.
Laboratorija už mėginių (ėminių) paėmimą neatsako.

Vandens tyrimų laboratorijos viršininkė

Egidija Razmienė
(Vardas, pavardė, parašas)

