

**UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“
VANDENS TYRIMŲ LABORATORIJA**

NUOTEKŲ IR PAVIRŠINIO VANDENS TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 573

2022 m. gegužės 18 d.

Mėginio paėmimo vieta: Jotainių socialinės globos namai, Dvaro g.1, Panevėžio raj.raj.
(pavadinimas, adresas)

Mėginio registracijos Nr.	Mėginio paėmimo			Mėginio rūšis	Nustatomi parametrai	Nustatyta koncentracija	Matavimo vnt.	Matavimo metodas
	Vieta	Data	Laikas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1576	Prieš valymą	2022-05-11	08:10	N	BDS ₇	230	mg/l O ₂	LAND 47-1:2007
1577	Po valymo	2022-05-11	08:15	N	BDS ₇	5,2	mg/l O ₂	LAND 47-1:2007
					Bendras azotas	4,01	mg/l	Skaičiavimo būdas
					Bendras fosforas	0,695	mg/l	LAND 58-2003

LEIDIMAS Nr.1 AT – 272 atlikti taršos šaltinių išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose laboratorinius tyrimus ir matavimus ir imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Bendro azoto rezultatas apskaičiuotas sudedant Kjeldalio azoto, nitritų azoto ir nitratų azoto rezultatus.

Laboratorija už mėginių (ėminių) paėmimą neatsako.

Vandens tyrimų laboratorijos viršininkė

Egidija Razmienė
(Vardas, pavardė, parašas)

