



Tyrimų protokolas Nr. **240515KT311** | Ėminio gavimo data: 2024-05-15 | ID 84947

Užsakovas: Jotainių socialinės globos namai | ukis@jotainiusgn.lt 8 618 60133

Objektas	Gręžinys (punktas)	Paėmimo data
Geriamasis vanduo iš vandenvietės čiaupo po nugeležinimo filtrų		2024-05-13

Tyrimo rezultatai

Vandens cheminė analizė

Analitė	mg/l	mg-ekv./l	Analizės metodas
Kitos analitės	Rezultatai ir matavimo vienetai		
Sieros vandenilis, H ₂ S	<0.05 mg H ₂ S/l		LST ISO 10530:1998

Rezultatas, mažesnis už nustatymo ribą, žymimas (<...).

Tyrimų protokolą parengė



Direktorius Valdas Šimčikas

TYVIRTINU
J. Kozlova
Direktorius pavaduotoja
Jolanta Kozlova

Tyrimų protokolas Nr. **240515KT311** | Ėminio gavimo data 2024-05-15
Užsakovas: Jotainių socialinės globos namai | ukis@jotainiusgn.lt 8 618 60133

Sunkiųjų metalų analizės vandenyje rezultatai

Data	Objektas	Punktas	ID	Mn
				µg/l
24 05 13	Geriamasis vanduo iš vandenvietės čiaupo po nugeležinimo filtrų		84947	23

Rezultatas, mažesnis už nustatymo ribą, žymimas (<...).

Analizės metodas: LST EN ISO 15586:2004 Vandens kokybė. Mikroelementų nustatymas atominės absorbcijos spektrometrija, naudojant grafitinę krosnį (ISO 15586:2003).

Mėginys į laboratoriją pristatytas konservuotas azoto rūgštimi.

Tyrimų protokolą parengė



chemikas-analitikas Rimantas Akstinas

TYVIRTINU
J. Kozlova
Direktorius pavaduotoja
Jolanta Kozlova