

Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros metinės statistinės ataskaitos teikimo tvarkos aprašo priedas

Jotainių socialinės globos namai

(geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas /vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Dvaro g. 1, Jotainių k., Vadoklių sen., Panevėžio r. sav., tel. Nr (8-45) 55 47 36, el.p. ukis@jotainiusgn.lt

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

Panevėžio valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOS 2018m. GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS ATASKAITA

2019-01-18 Nr. 001

(data)

Jotainių socialinės globos namų vandenvietė

Vandenvietės (-čių) pavadinimas (-ai) Jotainių socialinės globos namai - gyv. namai Dvaro g. Nr.2,3,4,5.

Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos (GVTOT) pavadinimas

GVTOT kodas ⁽¹⁾

LT 005 6608 Jotainių socialinės globos namai

GVTOT NUTS koordinatės ⁽²⁾

LT 6608

Geriamojo vandens kiekis m³/d

Gyventojų skaičius

gyventojai 20

Vandens šaltiniai ⁽³⁾, % nuo viso kiekio

43	205
----	-----

Viso: 225

1 lentelė Bendra informacija apie geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymą

Rodiklio pavadinimas	Mato vienetas	Rodiklio vertė	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)	Atliktų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Atliktų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)	Neatitiktusių tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Neatitiktusių tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mikrobiniai rodikliai								
Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	Skaičius 100 ml vandens	0	1	1	1	3	–	–
Žarniniai enterokokai	Skaičius 100 ml vandens	0	1	1	1	1	–	–
Toksiniai (cheminiai) rodikliai								
Stibis	µg/l	5,0	1	–	1	–	–	–
Arsenas	µg/l	10	1	–	1	–	–	–
Benzenas	µg/l	1,0	1	–	1	–	–	–
Benzpirenas (benzopirenas)	µg/l	0,010	1	–	1	–	–	–
Boras	mg B/l	1,0	1	–	1	–	–	–
Bromatas	µg/l	10	1	–	1	1	–	–
Kadmis	µg/l	5,0	1	1	–	1	–	–
Chromas	µg/l	50	1	1	–	1	–	–
Varis	mg/l	2,0	1	1	–	1	–	–
Cianidas	µg/l	50	1	–	1	–	–	–
1,2-dichloretanas	µg/l	3,0	1	–	1	1	–	–
Fluoridas	mg/l	1,5	1	1	–	1	–	–
Švinas ⁽⁴⁾	µg/l	25	1	1	–	1	–	–
Gyvsidabris	µg/l	1,0	1	–	1	–	–	–
Nikelis	µg/l	20	–	1	–	1	–	–
Nitratas	mg/INO3	50	1	–	1 [≤0,10]	–	–	–
Nitritas	mg/INO2	0,10	1	x	1 [≤0,01]	x	–	x
Nitritas vandens tiekimo įmonėje	mg/l	0,50	–	–	–	–	–	–
Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų čiaupo	mg/l	0,50	–	–	0,0053	–	–	–
Nitratų / nitritų formulė ⁽⁵⁾	µg/l	0,50	1	–	1	–	–	–
Pesticidų suma	µg/l	0,50	1	–	1	–	–	–
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniai	µg/l	0,10	1	–	1	–	–	–
Selenas	µg/l	10	1	–	1	–	–	–

Tetrachloretenas ir trichloretenas	µg/l	10	1	—	1	—	—	—
Haloformų suma	µg/l	100	1	—	1	—	—	—
Pesticidai								
Aldrinas	µg/l	0,030	1	—	1	—	—	—
Dieldrinas	µg/l	0,030	1	—	1	—	—	—
Heptachloras	µg/l	0,030	1	—	1	—	—	—
Heptachlorepoksidas	µg/l	0,030	1	—	1	—	—	—
Kiti pesticidai	µg/l	0,10	1	—	1	—	—	—
Indikatoriniai rodikliai								
Aliuminis	µg/l	200	—	1	—	1	—	—
Amonis	mg/l	0,50	—	1	—	1	—	—
Chloridas	mg/l	250	—	1	—	1	—	—
Lūžinės klostridijos	Skaičius 100 ml vandens	0	—	—	—	—	—	—
Savitasis elektrinis laidis	µS cm ⁻¹ 20 °C temperatūroje	2500	—	1	—	2	—	—
Vandenilio jonų koncentracija	pH vienetai	6,5-9,5	—	1	—	2	—	—
Bendroji geležis	µg/l	200	1	1	2	2	—	—
Manganas	µg/l	50	—	1	—	1	—	—
Permanganato skaičius	mg/l O ₂	5,0	—	1	—	1	—	—
Sulfatas	mg/l	250	—	1	—	1	—	—
Natris	mg/l	200	—	1	—	1	—	—
Koliforminės bakterijos	Skaičius 100 ml vandens	0	1	1	1	3	—	—
Tričio tūrinis aktyvumas	Bq / l	100	—	—	—	—	—	—
Metinė efektinė dozė	mSv per metus	0,10	—	—	—	—	—	—
Spalva	mg/l Pt	30	—	1	—	2	—	—
Kvapo slenkstis	-	-	—	1	—	2	—	—
Skonio slenkstis	-	-	—	1	—	2	—	—
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Skaičius 1 ml vandens	-	1	1	1	2	—	—

Bendroji organinė anglis	mg/l DV pagal formaziną	Be nebudingų pokyčių	—	—	—	—	—	—
Drumstumas		4	1	1	1	1	—	—

(1) GVTOT kodas sudaromas iš NUTS kodo(2 pastaba) ir vandenvietės pavadinimo, pvz.: Klaipėdos I vandenvietės GVTOT kodas - LT00321KLAIPEDOSI.

(2) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) - teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra) kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žyminčius apskričių (NUTS III lygis), savivaldybę (NUTS IV arba LAU I lygis), seniūniją (NUTS V arba LAU II lygis). LAU (ang. Local Administrative Units) - vietiniai administraciniai vienetai (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction).

(3) Nurodyti: vandens šaltinį (požeminis vanduo; paviršinis vanduo; filtruotas per filtrus vanduo (angl. bank filtration water); požeminis dirbtinai papildytas vanduo; kiti šaltiniai); kiekį procentais nuo viso vandens kiekio.

(4) Nuo 2013-12-26 švino ribinė rodiklio vertė - ne daugiau kaip 10 µg/l.

(5) Turi būti užtikrinta sąlyga $[\text{nitratas}] / 50 + [\text{nitritas}] / 3 \leq 1$ (laužiniuose skliaustuose įrašomos nitrato ir nitrito vertės, mg/l).

2 lentelė Informacija apie neatitikusius geriamojo vandens tyrimus GVTOT ⁽¹⁾

Rodiklio pavadinimas	Tyrimų skaičius (atliktas)	Neatitusių tyrimų skaičius (2)	Taikoma išlyga	Laikinas leidžiamas rodiklio dydis (jei taikoma išlyga)	Tyrimų maksimali reikšmė	Mediana nuo visų tyrimų skaičiaus	Mediana nuo neatitusių tyrimų skaičiaus	Priežastis (kodas) ^(3,6)	Priemonė (kodas) ^(4,6)	Laikotarpis (kodas) ^(5,6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(1) Lentelėje eilės tvarka pateikti informaciją tik apie tuos rodiklius, kurių tyrimai neatitiko reikalavimų. Skiltyje „Rodiklio pavadinimas“ palikti tik rodiklių apie kuriuos pateikiama informacija pavadinimus, kitas eilutes ištrinti.

(2) Visi neatitkę tyrimai, įskaitant tuos, kuriems taikomos išlygos.

(3) Priežastis, kodai: G - susijusi su gavyba, P - susijusi su paruošimu, ST - susijusi su viešojo vandens tiekimo skirstomuoju tinklu, VV - susijusi su vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentikiu, K - kita, KOM - kompleksinė, N - nežinoma.

(4) Priemonė, kodai: G1 - veiksmas (-ai), kuriais pašalinama ar susvejinama priežastis, G2 - veiksmas (-ai) pakeisti šaltinį, P nustatytas, atnaujintas, ar patobulintas paruošimas, ST1 - Nekokybiškų komponentų pakeitimas, remontas ar atjungimas, ST2 Užterštų komponentų valymas, šveitimas, dezinfekavimas, VV1 Nekokybiškų komponentų pakeitimas, remontas ar atjungimas, VV2 Užterštų komponentų valymas, šveitimas, dezinfekavimas, A Apsaugos priemonės nuo pašalinių asmenų, KT Kita, PR - pranešimas ir nurodymai vartotojams, pvz. vandens nenaudoti, virinti, laikinai riboti vartojimą, AT - laikinas alternatyvus vandens tiekimas (pvz.: cisternose), NR - nereikalaujama.

(5) Laikotarpio, per kurį įgyvendinta nurodyta priemonė, kodai: ND - nedelsiant t. y. ne daugiau kaip 1 dieną, T - trumpalaikis, t. y. ne daugiau kaip 30 dienų, VD - vidutinės trukmės, t. y. daugiau nei 30 dienų, bet ne daugiau kaip metus, IL - ilgalaikis, t. y. daugiau nei metus.

(6) Jei vienam neatitikusiam rodikliui yra daugiau kaip viena priežastis, priemonė, laikotarpis, dėl kiekvieno skirtingo atvejo įvedama papildoma rodiklio eilutė, tačiau 2,3, 6,7,8 skiltyse reikšmės nurodomos vieną kartą nuo visų konkretaus rodiklio tyrimų.

(7) Kitus pesticidus nurodyti įvardijant pesticido (-ų) pavadinimą (-us). Jei reikia įvesti papildomą (-as)eilutes.

(8) Akrilamido, epichlorhidrino, vinilo chlorido vertės nustatomos pagal geriamojo vandens ruošimo ir tiekimo priemonių specifikacijas. Nurodyti atveju, kai gaminio techninėje specifikacijoje nurodyta rodiklio vertė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (Zin., 2003, Nr. 79-3606) nustatytos ribinės rodiklio vertės, skaičių, juos aprašyti.

3 lentelė Geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatų pateikimo vartotojams būdas


Pateikimo būdas	Taip / ne	Pateikimo vieta
Interneto svetainė	Taip	www.iotainiuglobosnamai.lt
Informaciniai lankstinukai, bukletai	Ne	
Naujienulaiškiai (informaciniai biuleteniai)	Ne	
Sąskaitos už geriamąjį vandenį	Ne	
Vieši susitikimai	Taip	buhalterija
Vietiniai laikraščiai	Ne	
Viešai pasiekiamos bylos	Ne	
Kita	Ne	

4 lentelė Geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatų pateikimo vartotojams rūšis

Pateikimo rūšis	Taip / ne	Pateikimo vieta
GVTOT atitikties suvestinė	Taip	ukis@iotainiusgn.lt
Atskiros GVTOT programinės priežiūros rezultatai	Ne	
Smulkių GVTOT, kuriose tiekama 10-1000 m ³ / d ar aprūpinama geriamuoju vandeniu 50-5000 gyventojų, programinės priežiūros rezultatai	Ne	
Labai smulkių GVTOT, kuriose tiekama mažiau kaip 10 m ³ / d ar aprūpinama geriamuoju vandeniu <50 gyventojų, programinės priežiūros rezultatai	Ne	
Reikalavimų neatitinkantys rezultatai GVTOT lygiu	Ne	
Vandens tiekėjo šaltinis GVTOT lygiu	Ne	
Kita	Taip	vieši susitikimai globos namuose

Direktoriaus pavaduotoja soc. ir med. darbai pavaduojanti direktorių

(geriamojo vandens tiekimo įmonės vadovas,
ar jo įgaliotas asmuo, jo pareižgos)



(parašas)

Violeta Lumbienė

(vardas, pavardė)

Aptarnavimų ir eksploatacijos padalinio padalinio vadovė Marija Marozienė tel. 8~45 59 82 05 el.p. ukis@iotainiusgn.lt
(rengėjo vardas, pavardė, telefonas, faksas, el. paštas)

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2003 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1-10
(Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 1-84 redakcija)

POŽEMINIO VANDENS GAUVYBOS METINĖ ATASKAITA I-PV už 2018m

2019m. sausio mėn. 07 d. Nr.001

Jotainių socialinės globos namai

(Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė)

Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos
Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius

Juridinio ar fizinio asmens identifikacinis kodas	190793071
Ataskaitą teikiančio juridinio ar fizinio asmens adresas: Dvaro g.1, Jotiniai, Vadoklių sen., Panevėžio r.	
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr.	P2-3/039
Maisto tvarkymo subjekto pažymėjimo Nr.	
Vandenvietės identifikavimo kodas Žemės gelmių išteklių registre	3632

Pateikiama: ne vėliau kaip 15-a dieną pasibaigus metams

Gėlas

X

Mineralinis

rajonas

Panevėžio

miestas/gyvenvietė

Jotainiai

vandenvietė

GAVYBA IŠ GRĘŽINIO

Grėžinio Nr. Žemės gelmių registre	Vandeningo sluoksnio geologinis indeksas	Išgautas vandens kiekis, m ³ /mėn.											
		1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	7 mėn.	8 mėn.	9 mėn.	10 mėn.	11 mėn.	12 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34247	D3šv	1192	1449	1103	1036	1178	1290	1313	1395	1386	1378	1343	1530

Vadovas arba jo įgaliotas asmuo

(parašas)

Kęstutis Mikalauskas
(vardas ir pavardė)

Aptarnavimų ir ekspl. padalinio vadovė

(Ataskaitą sudariusio asmens parašas)

(parašas)

Marija Marozienė tel.861323990
(vardas ir pavardė)

Telefonas

(8 45) 59 82 05;

Faksas

(8-45) 55 47 48

El. paštas

ukis@jotainiusgn.lt