

Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros metinės statistinės ataskaitos teikimo tvarkos aprašo priedas

### Jotainių socialinės globos namai

(geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas /vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Dvaro g. 1, Jotainių k., Panevėžio r. sav., tel. Nr (8-45) 55 47 36, el.p. jotainiupensionatas@takas.lt

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

**Panevėžio valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai**

### GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOS 2015 m. GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS ATASKAITA

2016-01-14 Nr. 001

(data)

#### Jotainių socialinės globos namų vandenvietė

Jotainių socialinės globos namai - gyv. namai Dvaro g. Nr.2,3,4,5.

GVTOT kodas <sup>(1)</sup>

LT 005 6608 Jotainių socialinės globos namai

Vandenvietės (-čių) pavadinimas (-ai)  
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos (GVTOT) pavadinimas

GVTOT NUTS koordinatės<sup>(2)</sup>

LT 6608

Geriamojo vandens kiekis m<sup>3</sup>/d

Gyventojų skaičius

gyventojai 28

Vandens šaltiniai <sup>(3)</sup>, % nuo viso kiekio

100% požeminis vanduo

globos namų 199

Viso: 227

1 lentelė Bendra informacija apie geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymą

Rodiklio pavadinimas	Mato vienetas	Rodiklio vertė	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)	Atiliktų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Atiliktų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)	Neatitiktusių tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Neatitiktusių tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Mikrobiniai rodikliai</b>									
Žarnos lazdelės ( <i>Escherichia coli</i> )	Skaičius 100 ml vandens	0	1	3	2	3	–	–	
Žarniniai enterokokai	Skaičius 100 ml vandens	0	1	1	2	1	–	–	
<b>Toksiniai (cheminiai) rodikliai</b>									
Stribis	µg/l	5,0	1	–	–	–	–	–	
Arsenas	µg/l	10	1	–	–	–	–	–	
Benzenas	µg/l	1,0	1	–	–	–	–	–	
Benzpirenas	µg/l	0,010	1	–	–	–	–	–	
Boras	mg/l	1,0	1	–	–	–	–	–	
Bromatas	µg/l	10	1	–	–	–	–	–	
Kadmis	µg/l	5,0	1	–	–	–	–	–	
Chromas	µg/l	50	1	–	–	–	–	–	
Varis	mg/l	2,0	1	–	–	–	–	–	
Cianidas	µg/l	50	1	–	–	–	–	–	
1,2-dichlorešanas	µg/l	3,0	1	–	–	–	–	–	
Fluoridas	mg/l	1,5	1	–	–	–	–	–	
Svinas <sup>(4)</sup>	µg/l	25	1	–	–	–	–	–	
Gyvsidabris	µg/l	1,0	1	–	–	–	–	–	
Nikelis	µg/l	20	1	–	1	–	–	–	
Nitratas	mg/l/NO3	50	1	–	1 [0,1]	1	–	–	
Nitritas vandens tiekimo įmonėje	mg/l/NO2	0,10	1	X	1 [0,01]	X	–	X	
Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų čiaupo	mg/l	0,50	–	–	–	1	–	–	
Nitratai / nitritai formulė <sup>(5)</sup>					0,0053				
Pesticidų suma	µg/l	0,50	1	–	–	–	–	–	
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniai	µg/l	0,10	1	–	–	–	–	–	



Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Skaičius 1 ml vandens	Be nebūdingų pokyčių	1	—	2	—	—	—
Bendroji organinė anglis	mg/l	Be nebūdingų pokyčių	1	—	—	—	—	—
Drumstumas	DV pagal formaziną	4	1	3	1	3	1	—

(1) GVTOT kodas sudaromas iš NUTS kodo(2 pastaba) ir vandenvietės pavadinimo, pvz.: Klaipėdos I vandenvietės GVTOT kodas - LT00321KLAIPEDOSI.

(2) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) - teritorinių staistinių vienetų nomenklatūra) kodas susideda iš dviejų raidžių, žymincčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys apskritį (NUTS III lygis), savivaldybę (NUTS IV arba LAU I lygis), seniūniją (NUTS V arba LAU II lygis). LAU (angl. Local Administrative Units) - vietiniai administraciniai vienetai ([http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts\\_nomenclature/introduction](http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction)).

(3) Nurodyti: vandens šaltinį (požeminis vanduo; paviršinis vanduo; filtruotas per filtrus vanduo (angl. bank filtration water); požeminis dirbtinai papildytas vanduo; kiti šaltiniai); kiekį procentais nuo viso vandens kiekio.

(4) Nuo 2013-12-26 švino ribinė rodiklio vertė - ne daugiau kaip 10 µg/l.

(5) Turi būti užtikrinta sąlyga [nitratas] / 50 + [nitritas] / 3 ≤ 1 (laužiniuose skliaustuose įrašomos nitrato ir nitrito vertės, mg/l).

3 lentelė Geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatų pateikimo vartotojams būdas

	Pateikimo būdas	Taip / ne	Pateikimo vieta
Interneto svetainė		Taip	<a href="http://www.jotainiusocialinesglobosnamai.lt">www.jotainiusocialinesglobosnamai.lt</a>
Informaciniai lankstinukai, bukletai		Ne	
Naujienulaiškiai (informaciniai biuleteniai)		Ne	
Sąskaitos už geriamąjį vandenį		Ne	
Vieši susitikimai		Taip	buhalterija
Viešiniai laikraščiai		Ne	
Viešai pasiekiamos bylos		Ne	
Kita		Ne	

4 lentelė Geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatų pateikimo vartotojams rūšis

	Pateikimo rūšis	Taip / ne	Pateikimo vieta
GVTOT atitikties suvestinė		Taip	<a href="http://www.jotainiusocialinesglobosnamai.lt">www.jotainiusocialinesglobosnamai.lt</a>
Aiskios GVTOT programinės priežiūros rezultatai		Ne	
Smulkių GVTOT, kuriose tiekama 10-1000 m <sup>3</sup> / d ar aprūpinama geriamuoju vandeniu 50-5000 gyventojų, programinės priežiūros rezultatai		Ne	
Labai smulkių GVTOT, kuriose tiekama mažiau kaip 10 m <sup>3</sup> / d ar aprūpinama geriamuoju vandeniu <50 gyventojų, programinės priežiūros rezultatai		Ne	
Reikalavimų neatitinkantys rezultatai GVTOT lygiu		Ne	
Vandens tiekėjo šaltinis GVTOT lygiu		Ne	
Kita		Taip	vieši susitikimai globos namuose



Direktorius  
(geriamojo vandens tiekimo įmonės vadovas,  
ar jo įgaliojimas asmuo, jo pareigos)

(parašas)

Kęstutis Mikalauskas  
(vardas, pavardė)