

Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros metinės statistinės ataskaitos teikimo tvarkos aprašo priedas

Jotainių socialinės globos namai

(geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas /vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Dvaro g. 1, Jotainių k., Vadoklių sen., Panevėžio r. sav., tel. Nr (8-45) 55 47 36, el.p. ukis@jotainiusgn.lt

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

Panevėžio valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOS 2017 m. GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS ATASKAITA

2018-01-15 Nr. 001

(data)

Vandenvietės (-čių) pavadinimas (-ai)

Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos (GVTOT) pavadinimas

GVTOT kodas ⁽¹⁾

GVTOT NUTS koordinatės⁽²⁾

Geriamojo vandens kiekis m³/d

Vandens šaltiniai ⁽³⁾, % nuo viso kiekio

Jotainių socialinės globos namų vandenvietė

Jotainių socialinės globos namai - gyv. namai Dvaro g. Nr.2,3,4,5.

LT 005 6608 Jotainių socialinės globos namai

LT 6608

Gyventojų skaičius

33

gyventojai 22

207

Viso: 229

1 lentelė Bendra informacija apie geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymą

Rodiklio pavadinimas	Mato vienetas	Rodiklio vertė	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Reikalaujamų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)	Atliktų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Atliktų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)	Neatitiktusių tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai)	Neatitiktusių tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mikrobiniai rodikliai								
Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	Skaičius 100 ml vandens	0	1	3	1	3	–	–
Žarniniai enterokokai	Skaičius 100 ml vandens	0	1	1	1	1	–	–
Toksiniai (cheminiai) rodikliai								
Stibis	µg/l	5,0	1	–	1	–	–	–
Arsenas	µg/l	10	1	–	1	–	–	–
Benzenas	µg/l	1,0	1	–	1	–	–	–
Benzpirenas	µg/l	0,010	1	–	1	–	–	–
Boras	mg B/l	1,0	1	–	1	–	–	–
Bromatas	µg/l	10	1	–	1	–	–	–
Kadmis	µg/l	5,0	1	–	1	–	–	–
Chromas	µg/l	50	1	–	1	–	–	–
Varis	mg/l	2,0	1	–	1	–	–	–
Cianidas	µg/l	50	1	–	1	–	–	–
1,2-dichlorešanas	µg/l	3,0	1	–	1	–	–	–
Fluoridas	mg/l	1,5	1	–	1	–	–	–
Švinas ⁽⁴⁾	µg/l	25	1	–	1	–	–	–
Gyvsidabris	µg/l	1,0	1	–	1	–	–	–
Nikelis	µg/l	20	–	–	–	–	–	–
Nitratas	mg/INO3	50	1	–	1 [0,15]	–	–	–
Nitritas vandens tiekimo įmonėje	mg/INO2	0,10	1	x	1 [$<0,01$]	x	–	x
Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų čiaupo	mg/l	0,50	–	–	–	–	–	–
Nitritai / nitritai formulė ⁽⁵⁾	µg/l	0,50	1	–	0,006	–	–	–
Pesticidų suma	µg/l	0,50	1	–	1	–	–	–
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai	µg/l	0,10	1	–	–	–	–	–

2 lentelė Informacija apie neatitikusius geriamojo vandens tyrimus GVTOT ⁽¹⁾

Rodiklio pavadinimas	Tyrimų skaičius (atlikta)	Neatitikusių tyrimų skaičius (2)	Taikoma išlyga	Laikimai leidžiamas rodiklio dydis (jei taikoma išlyga)	Tyrimų maksimali reikšmė	Mediana nuo visų tyrimų skaičiaus	Mediana nuo neatitikusių tyrimų skaičiaus	Priežastis (kodas) ^(3,6)	Priemonė (kodas) ^(4,6)	Laikotarpis (kodas) ^(5,6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bendroji geležis	2	1	—	—	1674	847	1674	G	G1	T
Drumstumas	4	2	—	—	10,2	3,26	8,3	G	G1	T

(1) Lentelėje eilės tvarka pateikti informaciją tik apie tuos rodiklius, kurių tyrimai neatitiko reikalavimų. Skiltyje „Rodiklio pavadinimas“ palikti tik rodiklių apie kuriuos pateikiama informacija pavadinimus, kitas eilutes ištrinti.

(2) Visi neatitikę tyrimai, įskaitant tuos, kuriems taikomos išlygos.

(3) Priežastis, kodai: G - susijusi su gavyba, P - susijusi su paruošimu, ST - susijusi su viešojo vandens tiekimo skirstomuoju tinklu, VV - susijusi su vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentikiu, K - kita, KOM - kompleksinė, N - nežinoma.

(4) Priemonė, kodai: G1 - veiksmas (-ai), kuriais pašalinama ar sušvelninama priežastis, G2 - veiksmas (-ai) pakeisti šaltinį, P nustatytas, atnaujintas, ar patobulintas paruošimas, ST1 - Nekokybiškų komponentų pakeitimas, remontas ar atjungimas, ST2 Užterštų komponentų valymas, šveitimas, dezinfekavimas, VV1 Nekokybiškų komponentų pakeitimas, remontas ar atjungimas, VV2 Užterštų komponentų valymas, šveitimas, dezinfekavimas, A Apsaugos priemonės nuo pašalinį asmenų, KT Kita, PR - pranešimas ir nurodymai vartotojams, pvz. vandens nenaudoti, virinti, laikinai riboti vartojimą, AT - laikinas alternatyvus vandens tiekimas (pvz.: cisternose), NR - nereikalaujama.

(5) Laikotarpio, per kurį įgyvendinta nurodyta priemonė, kodai: ND - nedelsiant t. y. ne daugiau kaip 1 dieną, T - trumpalaikis, t. y. ne daugiau kaip 30 dienų, VD - vidutinės trukmės, t. y. daugiau nei 30 dienų, bet ne daugiau kaip metus, IL - ilgalaikis, t. y. daugiau nei metus.

(6) Jei vienam neatitikusiam rodikliui yra daugiau kaip viena priežastis, priemonė, laikotarpis, dėl kiekvieno skirtingo atvejo įvedama papildoma rodiklio eilutė, tačiau 2,3, 6,7,8 skiltyse reikšmės nurodomos vieną kartą nuo visų konkretaus rodiklio tyrimų.

(7) Kitus pesticidus nurodyti įvardijant pesticido (-ų) pavadinimą (-us). Jei reikia įvesti papildomą (-as) eilutes.

(8) Akrilamido, epichlorhidrino, vinilo chlorido vertės nustatomos pagal geriamojo vandens ruošimo ir tiekimo priemonių specifikacijas. Nurodyti atveju, kai gaminio techninėje specifikacijoje nurodyta rodiklio vertė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“(Žin., 2003, Nr. 79-3606) nustatytos ribinės rodiklio vertės, skaičių, juos aprašyti.

3 lentelė Geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatų pateikimo vartotojams būdas

Pateikimo būdas	Taip / ne	Pateikimo vieta
Interneto svetainė	Taip	www.jotainiuglobosnamai.lt
Informaciniai lankstinukai, bukletai	Ne	
Naujienlaiškiai (informaciniai biuleteniai)	Ne	
Sąskaitos už geriamąjį vandenį	Ne	
Vieši susitikimai	Taip	buhalterija
Vietiniai laikraščiai	Ne	
Viešai pasiekiamos bylos	Ne	
Kita	Ne	

4 lentelė Geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatų pateikimo vartotojams rūšis

Pateikimo rūšis	Taip / ne	Pateikimo vieta
GVTOT atitikties suvestinė	Taip	ukis@jotainiugn.lt
Atskiros GVTOT programinės priežiūros rezultatai	Ne	
Smulkių GVTOT, kuriose tiekama 10-1000 m ³ / d ar aprūpinama geriamuoju vandeniu 50-5000 gyventojų, programinės priežiūros rezultatai	Ne	
Labai smulkių GVTOT, kuriose tiekama mažiau kaip 10 m ³ / d ar aprūpinama geriamuoju vandeniu <50 gyventojų, programinės priežiūros rezultatai	Ne	
Reikalavimų neatitinkantys rezultatai GVTOT lygiu	Ne	
Vandens tiekėjo šaltinis GVTOT lygiu	Ne	
Kita	Taip	vieši susitikimai globos namuose



[Handwritten signature]

(parašas)

Kęstutis Mikalauskas
(vardas, pavardė)

Direktorius

(geriamojo vandens tiekimo įmonės vadovas,
ar jo įgaliotas asmuo, jo pareigos)

Aptarnavimų ir eksploatacijos padalinio vadovė Marija Marozienė tel. 8 ~45 59 82 05 el.p. ukis@jotainiugn.lt

(rengėjo vardas, pavardė, telefonas, faksas, el. paštas)